

Varenr. 89996

## KONTROLLSKJEMA - FUGEBÅND TRELLEBORG AS 300

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Kontrollér dybde- og breddemål på utsparingen til fugeprofilen	x	x
Inspisér fugebåndet og sjekk at leveransen er i henhold til virkeligheten	x	x
Urenheter og smuss fjernes	x	x
Legg ut AS 300. Ikke overstrekk profilen ved montering	x	x
Legg ut skinner med hull. Skinnekant har R = 3 mm for ikke å skade AS 300	x	x
Montér bolter, moment: 15-20 kN	x	x
Bolter sitter godt, uten å gå rundt i eget hull.	x	x
Hjørneskjøt passer til hjørnet og er uten skader.	x	x
Generell etterkontroll av monteringen		

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Kost, stålbørste

Tommestokk

Bormaskin og betongbor Ø 12 mm

Muttertrekker/skrallesett

Vinkelsliper med slipe- og kappeskive

Plastklubbe

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x