

Varenr. 08120

KONTROLLSKJEMA - FUGEBÅND HYDRA JECTOFUG 250

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Kontrollpunkter:	Kontrollert av:	Tid/dato:
Plasseres i.h.h.t. tegningsbeskrivelse	x	x
Kontroll av sveiseskjøter	x	x
Kontroll av innfesting/stabilitet	x	x
Kontroll av mateslanger/sammenkoblinger	x	x
Mateslanger sikret til nærliggende armerig	x	x
Kontroll av innfesting av injeksjonskopper	x	x
Kontroll av gjennomstrømning av injeksjonsslanger før støp	x	x
Injeksjonspunktene merkes av på tegning	x	x
Kontroll av fugebånd etter riving av stenge	x	x
Ved skader på fugebåndet, kontakt leverandør for utbedring	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Festeklips
Jernbindertang
Jernbindertråd
Sveisebord
Sveisesverd
Varmluftspistol (Leister)
Skarp kniv for å tilpasse lengder

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x