

Varenr. 18821, 18822, 18823, 18824

## KONTROLLSKJEMA - MEMBRAN BENTONITT HyDra Tex 5000

Entreprenør:

x

Prosjekt:

x

Ansvarlig for montering (store bokstaver):

x

Konstruksjonsdel:

x

Kontrollpunkter:

Kontrollert av:

Tid/dato:

Underlag opptørket og rengjort og ingen oppstikkende gjenstander	x	x
Overlapper skal være minimum 300mm	x	x
Løsbentonitt i alle omskjøter. På CS-utgave er PE-folien i tillegg teipet i omskjøt	x	x
Løsbentonitt rundt alle gjennomføringer og hjørner m.m.	x	x
Merke opp planlagte bevegelsesfuger og legge ut 30 mm bunnfyllingslist	x	x
30+30=60 cm (halv liten rull) ekstra membran oppå bunnfyllingslist	x	x
Alle flater dekket, kontrollert for rift og skader før støp	x	x
Etter støp: PAB-tape i avslutning øverst på vertikal, evt. klemlist ved ettermont.	x	x
Beskyttelse av membran med XPS, EPS eller 500 gr. fiberduk før tilbakefylling	x	x
Stegvis komprimering ved tilbakefylling og riktig gradering av masser <30 mm	x	x

x - Kommentarer

Værforhold/temperatur:

x

Tildekking/Tilbakefylling, tid/dato:

x

Aktuelt verktøy:

Stanley kniv

Metermål

Merkespray

Ferdig montert, tid/dato:

x

Godkjent: (Tid dato, signatur ansvarlig)

x